



NOTA ACLARIDORA

a la Instrucció 6/2013, de 3 de desembre, de la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit reglamentari dels ascensors

Apartat 2 de la Instrucció. Recepció de la declaració responsable.

- La signatura de la declaració responsable pot ser manuscrita o electrònica. En aquest darrer cas ha de reunir els requisits que li atorguin la mateixa validesa jurídica que la manuscrita
- Tots els camps dels formularis són obligatoris llevat del telèfon i/o correu electrònic del titular o representant.
- En el cas de legalització de plataformes que no havien estat registrades, la data a partir de la qual calcular la data de la propera inspecció periòdica és la data de la presentació de la declaració responsable.
- Si una empresa desapareix i és comprada per una altra, no cal fer el tràmit de canvi de conservador en els ascensors. En els canvis de cartera, sí.

Apartat 3 de la Instrucció. Control d'expedients per selecció aleatòria.

- En el cas d'expedients on siguin coincidents l'òrgan notificat i l'organisme de control receptor de la declaració, aquests expedients no entraran en el mostreig aleatori.
- En el cas que el titular o el seu representant no disposin de la documentació en el moment de fer la inspecció de mostreig, l'organisme de control ho notificarà a l'Administració competent en matèria de seguretat industrial.
- El contingut del certificat de les inspeccions de "mostreig inicial" serà el mateix que el de les inspeccions periòdiques (annex C.1 o C.2 de la norma UNE 192008-1), substituint en tots aquells casos on aparegui l'expressió "inspecció periòdica" per "inspecció de mostreig inicial".
- El procediment de correcció de defectes en les inspeccions de mostreig inicial és el mateix que en el cas de les inspeccions periòdiques.



Apartat 4 de la Instrucció. Inspeccions periòdiques reglamentàries.

- El contingut mínim del certificat de la inspecció serà el de l'annex C.1 o C2, segons pertoqui, de la norma UNE 192008-1.
- En cas que el titular comuniqui explícitament a l'organisme de control que no s'han corregit en termini els defectes greus, aquest pot fer servir el model de certificat de l'Annex 1 per ordenar a l'empresa conservadora l'aturada de l'ascensor.
- D'acord amb l'article 26.4 de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, *"Els serveis d'inspecció han d'esser prestats de manera exclusiva pels operadors de la inspecció autoritzats que iniciïn les actuacions inspectores. En casos justificats, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot autoritzar el finiment d'aquestes actuacions per mitjà de la intervenció d'un altre operador autoritzat."*
- Les segones inspeccions de comprovació de correcció de defectes greus no impliquen el pagament d'una nova taxa.
- El termini màxim de pròrroga de correcció de defectes greus és la meitat del termini màxim original.
- La comunicació de la correcció de defectes greus per part del titular o del seu representant es pot realitzar mitjançant un certificat del tipus del de l'Annex 2.

Apartat 5 de la Instrucció. Gestió de la informació de les actuacions realitzades pels OC.

- A la web del departament de cultura s'indiquen els terminis de conservació dels expedients dels codis 458, 459 i 460: <http://cultura.gencat.cat/arxius/cnatdt/index.asp#ld>

Altres.

Instal·lacions de temporada.

En les instal·lacions de temporada (hotels, apartaments, etc.), quan no es contracti un manteniment continuat, es faran constar en el contracte, de forma explícita, els períodes per als quals es contracta el manteniment i l'obligació per part del titular de deixar l'aparell fora de servei en els períodes que no cobreix el contracte. La posada en servei de l'aparell a l'inici de cada temporada, l'ha de realitzar l'empresa conservadora.

Possibilitat d'utilitzar l'ascensor amb les portes de cambri obertes.

En els casos de reformes d'ascensors en edificis de comunitat de veïns en la qual hi hagués algun veí amb minusvàlua física tal que necessites utilitzar l'ascensor amb les portes de cambri obertes, no cal



demanar l'exempció de compliment de norma, sinó seguir el següent procediment i aportar la documentació esmentada a l'organisme de control receptor de la documentació:

- El veí, amb minusvàlua física acreditada, que necessiti utilitzar l'ascensor amb les portes del cambril obertes, tindrà la consideració d'usuari autoritzat i advertit (Reglament d'aparells elevadors de 1966 i/o ITC MIE-AEM-1).
- El dispositiu de tancament de les portes del cambril serà anul·lat únicament, quan una clau en possessió exclusiva de l'usuari autoritzat i advertit o el seu acompanyant, sigui introduïda en una tancadura, i podrà utilitzar-se l'ascensor, amb les portes del cambril obertes, solament per l'usuari autoritzat. S'instal·larà un dispositiu biestable y protegit contra tota acció involuntària per tal d'aturar l'ascensor en cas necessari. A més a més es posaran els rètols explicatius del seu funcionament i utilització.
- Una vegada ja no sigui necessària la utilització de l'ascensor amb les portes de cambril obertes s'anul·laran convenientment les connexions elèctriques de la tancadura i del dispositiu biestable.
- El titular de l'ascensor o el seu representant, han de presentar a l'Organisme de Control autoritzat la documentació següent:
 - Identificació de la persona que utilitzarà l'aparell com a usuari autoritzat i advertit, acreditant la seva minusvàlua física mitjançant el certificat mèdic oficial.
 - Còpia de les instruccions facilitades pel conservador de l'ascensor a l'usuari autoritzat, indicant-hi clarament els risc de que corre de patir un accident i amb el coneixement d'aquestes instruccions per part de l'usuari advertit.

En els cas de tractar-se d'un ascensor construït d'acord amb el que s'estableix al RD 1314/1997 per la que es dicten les disposicions de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16 CE, s'ha de presentar a l'organisme de control receptor com un aparell no conforme a normes harmonitzades, i la documentació a presentar, com a mínim, serà l'anteriorment indicada.

Noves instal·lacions d'ascensors sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems

Si es tracta d'ascensors elèctrics s'han de complir els punts indicats amb la referència 5.7.1.1 o 5.7.2.2 per l'espai superior i el 5.7.3.3 per l'espai inferior de la norma UNE-EN 81-1.

Si es tracta d'ascensors hidràulics s'han de complir els punts indicats amb la referència 5.7.1.1 per l'espai superior i el 5.7.2.3 per l'espai inferior de la norma UNE-EN 81-2.

En aquests casos el titular o el seu representant legal ha de demanar el reconeixement d'excepcionalitat que s'indica a l'article 3.2.a) de l'Ordre EMO/254/2013 per la que es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, i adjuntar un informe facultatiu d'un arquitecte o arquitecte tècnic que inclogui la següent informació:


- Justificació de la impossibilitat tècnica o legal d'adoptar en l'edifici els espais lliures o refugis indicats en el punt 2.2 de l'annex I del Reial decret 1314/1997.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació
**Direcció General d'Energia, Mines
i Seguretat Industrial**
Subdirecció General de Seguretat Industrial

- Descripció de les mesures substitutòries de seguretat introduïdes en el disseny de l'ascensor per desviació de les normes harmonitzades UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2, segons correspongui, justificant que porten una seguretat equivalent.
- Si l'ascensor compleix la norma UNE-EN 81-21 cal justificar que compleix amb les prescripcions d'aquesta norma en lloc de justificar les desviacions respecte de les normes harmonitzades UNE-EN 81-1 i UNE-EN 81-2.

Florenci Hernández i Cardona

 Cap del Servei de Seguretat d'Instal·lacions
Barcelona, 10 de juny de 2014



ANNEX 1

Núm. del certificat:	
Núm. del expedient:	
Núm. reg. d'aparell elevador:	
Situació instal·lació:	Latitud: Longitud:

Full núm. de

CERTIFICAT DE DEFECTE/S GREUS NO CORREGIT/S EN INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En/Na _____ (Nom)
 Inspector de _____ (Nom OC), Organisme de Control autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

CERTIFICA:

1 - Que en data ___ / ___ / 20___, s'ha notificat per part de _____ (Nom), com a _____ (titular / representant) _____ de l'ascensor més avall referenciat la no esmena de la totalitat dels defectes greus detectats en la Inspecció Periòdica realitzada el dia ___ / ___ / 20___, amb certificat d'inspecció nòm. _____, realitzada d'acord amb el punt 1) de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer.

TITULAR:		NIF
ADREÇA:		MUNICIPI:
TIPUS ASCENSOR:	CAPACITAT: (núm. persones)	CARREGA: kg
NÚM. ATURADES:	RECORREGUT: m	VELOCITAT: m/s
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	DATA INSP. ANTERIOR:	PERIODICITAT INSPECCIÓ: anys
E. CONSERVADORA:		ÚS DE L'ASCENSOR:
LEGISLACIÓ APLICABLE (si/ data posada en servei):	<input type="checkbox"/> s RAE Ordre 1966	<input type="checkbox"/> RD 229/1985 (ITC-MIE-AEM1)
	<input type="checkbox"/> RD 1314/1997	

2 - Que persisteixen doncs els següents defectes detectats en la inspecció periòdica anterior:

Codi	Descripció	Qualificació defecte

3 - Que transcorregut el termini màxim de correcció de defectes sense constatació que aquests s'hagin esmenat i en aplicació de l'apartat 4.3 de la Instrucció 6/2013, de 3 de desembre, de la DGEMSI i l'art. 11.5.2 de la ITC-AEM 1, el resultat de la inspecció passa a ser:

- DESFAVORABLE**
 Amb defectes/molt greus

4 - Que en conseqüència, l'ascensor ha de quedar fora de servei.

OBSERVACIONS: L'empresa conservadora haurà de deixar l'ascensor fora de servei en tant no s'hagi executat la correcció dels defectes greus i s'hagi verificat aquesta correcció per part de (Nom OC), o ho determini l'Administració competent.

A

(Firma Inspector)

Notes:
 1- El titular (propietari o, al cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, sàb com impedir la seva utilització quan no obtingues depures garanties de seguretat per a les persones o les coses.
 2- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor. Per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, i sol·licitar a (Nom OC) visita d'inspecció per comprovar la seva subsanació. Independentment d'això, l'Organ Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.



ANNEX 2

Model tipus de Certificat de correcció de defectes en ascensors

CERTIFICAT DE CORRECCIÓ DE DEFECTES EN ASCENSORES

En/Na (*nom i cognoms*)com a:

- Titular
- Representant legal del titular
- Tècnic titulat de l'empresa conservadora.....(*nom de l'empresa*).....
- Representant legal de l'empresa conservadora.....(*nom de l'empresa*).....

CERTIFICA

Que els defectes **GREUS** detectats a l'ascensor, amb núm. RAE, ubicat a (*adreça completa*), arran de la inspecció efectuada per l'Organisme de Control Autoritzat (*nom de l'OC*)....., de data, i indicats al certificat d'inspecció número, han estat corregits (*marcar el que escaigui*)

- en la seva totalitat parcialment

d'acord amb el que es reflecteix en el quadre de relació de defectes que s'indica avall.

(*Localitat i data*), a de de

(*Signatura*)

QUADRE DE RELACIÓ DE DEFECTES GREUS (codis del certificat)

X: Defectes corregits O: Defectes pendents de corregir

apartat	1	2	3	4	5	6	7	8	9.1a	9.1b	9.2a	9.2b	10	11
Subapartat														
01														
02														
03														
04														
05														
06														
07														
08														
09														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació
**Direcció General d'Energia, Mines
i Seguretat Industrial**
Subdirecció General de Seguretat Industrial

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notes:

- a) El quadre de relació de defectes, així mateix, pot ser substituït per una relació en què s'indiquin l'apartat i subapartat dels defectes corregits i dels pendents de corregir.
- b) Cas que el titular o el seu representant comuniquen a l'OC que els defectes greus no han estat corregits en el termini establert, l'OC ha d'ordenar directament a l'empresa conservadora la paralització de l'aparell.

