



NOTA ACLARIDORA SOBRE ELS MITJANS TÈCNICS MATERIALS DE LES EMPRESES MANTENIDORES D'EXTINTORS D'INCENDI

1. Les empreses mantenidores que realitzin la recàrrega i la inspecció periòdica dels extintors han de disposar dels mitjans tècnics materials indicats en el paràgraf c) de l'apartat 2 de la Disposició addicional primera de l'Ordre IUE/470/2009, de 30 d'octubre, d'aplicació del REP a Catalunya.
2. Les empreses mantenidores d'extintors que limitin la seva activitat a la realització de les revisions anuals de manteniment dels extintors han de disposar dels mitjans tècnics materials adients per a aquesta tasca, i podran no haver de disposar dels mitjans materials indicats amb els epígrafs 1 a 5 del paràgraf c) de l'apartat 2 de la Disposició addicional primera abans esmentada, sempre i quan, respecte als extintors que tinguin sota contracte de manteniment, i en cas d'encomanar la inspecció periòdica o recàrrega d'extintors a una altra empresa, es compleixin les condicions següents:
 - a) L'actuació ha d'estar degudament documentada mitjançant un contracte de serveis o anàleg, on quedin ben delimitades les responsabilitats respectives.
 - b) L'empresa que realitzi les inspeccions periòdiques o recàrregues ha de complir el següent:
 - 1) Estar inscrita en el registre específic d'activitat del RASIC en el camp d'actuació 6 d'extintors, i disposar com a mínim dels mitjans tècnics materials indicats en el paràgraf c) de l'apartat 2 de la Disposició addicional primera de l'Ordre IUE/470/2009, de 30 d'octubre, d'aplicació del REP a Catalunya, o bé estar inscrita en el registre corresponent d'una altra comunitat autònoma, o bé, en cas d'empresa d'un altre Estat de la UE, haver presentat la preceptiva comunicació de la seva activitat a l'OGE.
 - 2) Col·locar en el coll de la botella l'etiqueta en forma d'anell que la taula II, en l'apartat d'extintors, de l'Ordre ministerial de 16 d'abril de 1998 (BOE de 28.04.1998), que desenvolupa el RD 1942/1993 (Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis), preveu que es col·loqui cada cop que s'obri l'extintor.
 - 3) En cas d'inspecció periòdica, col·locar la placa d'inspecció periòdica d'extintors prevista en l'annex 4, apartat 3, de l'Ordre IUE/470/2009, amb les dades degudament emplenades, incloses les de la seva identificació.
 - 4) En cas d'inspecció periòdica, certificar la realització de les inspeccions periòdiques mitjançant el formulari model EP-8, certificat d'inspecció periòdica de petits equips a pressió, i presentar-lo a un organisme de control (OC).
 - c) En l'etiqueta pròpia de manteniment de l'extintor, l'empresa mantenidora ha d'anotar solament les dades referents a les revisions anuals. En cas de recàrrega, s'hi ha d'anotar les dades de l'empresa que realment l'hagi efectuada.
 - d) L'empresa mantenidora ha d'informar als titulars dels extintors que té sota contracte de manteniment de la realització de les operacions esmentades pel procediment exposat, mitjançant indicació expressa en el mateix contracte de manteniment, en la factura dels serveis o en documents adients.

Barcelona, 15 de maig de 2013