

## **REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES RECARREGADORES DE BOTELLES D'EQUIPS PER A RESPIRACIÓ AUTÒNOMA EN ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES I EN TREBALLS DE SUPERFÍCIE**

Centre de recàrrega de gasos de recipients a pressió transportables

### **Assegurança de responsabilitat civil**

Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil professional (veure taula d'actualització de pòlisses)

Justificant del pagament.

### **Personal qualificat**

No indica personal mínim.

### **Mitjans tècnics i materials preceptius**

Condicions d'emplaçament dels centres de recàrrega.

a) La zona de càrrega no ha de ser adjacent a locals o espais habitats, llevat que es justifiqui en el projecte que, en els tancaments, es disposa d'una protecció adequada que sigui capaç de suportar l'impacte, en cas d'accident, per desprendiment o explosió d'una ampolla o d'algun dels seus components.

b) Les obertures que comuniquin amb altres locals i amb l'exterior (portes i finestres) s'han de protegir adequadament, de manera que no es puguin causar danys a les persones, a les propietats i a les coses en cas d'accident, per impacte físic o per expansió del fluid.

### **Altres apartats:**

Certificat de revisió anual del funcionament correcte de tots els elements de control i seguretat de la instal·lació (vàlvules de seguretat, manòmetres, pressòstats, vàlvules de purga, etc).

Certificat d'inspecció periòdica (cada 5 anys, a partir de la data de posada en servei de la instal·lació) duta a terme per un organisme de control.

Formulari model EP-1 (o AP-2, en el cas d'instal·lacions existents el 7/11/2009), de posada en servei com a instal·lació d'equips de pressió de la instal·lació de recàrrega, segellat per un organisme de control i amb número d'inscripció en el registre d'instal·lacions d'equips a pressió (EPI o API).

Acta d'inspecció de control de nova instal·lació emesa per l'Organisme de Control sense defectes de seguretat.

Declaració signada per la persona titular de l'empresa o la seva representant en la qual faci constar que el personal encarregat del funcionament de la instal·lació de recàrrega està degudament instruït en el seu maneig i coneix els requisits i les comprovacions que s'han de dur a terme per a l'ompliment dels recipients.

Manual de procediments d'actuació per a la recàrrega dels recipients.