

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES INSTAL·LADORES/MANTENIDORES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Assegurança de responsabilitat civil

Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (clàusula “post-treballs” o “treballs acabats” (veure taula d'actualització de pòlisses).

Justificant del pagament.

Responsable tècnic (tècnic titulat competent)

Certificat d'alta a la Seguretat social (últim mes) (s'accepta ITA i vida laboral).

Títol universitari (s'accepta el resguard de pagament de la sol·licitud del títol).

Contracte laboral o mercantil (categoria responsable tècnic).

Operari qualificat:

Certificat d'alta a la Seguretat social (últim mes) (s'accepta ITA i vida laboral).

Competència professional d'acord amb els sistemes pels quals està habilitat.

Contracte laboral (no s'accepta contracte mercantil).

(Només si s'ha seleccionat la casella de gasos fluorats)

Certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació de gasos fluorats com agent extintor.

(Només si s'ha seleccionat la casella del sistema d'enllumenat d'emergència)

Cal que sigui una empresa habilitada en una de les categories del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

NOTA: Per les empreses amb persona jurídica en què alguna de les figures implicades sigui autònom i pertanyi a l'empresa, caldrà comprovar l'acta de constitució de l'empresa.

Mitjans tècnics:

- Tremuja i embocadura de pols per a ompliment d'extintors de pols.
- Bàscula amb força mínima de fins a 150kg.



- Instal·lació d'aportació d'agent propulsor admesos en norma per a pressurització d'extintors de pols de pressió incorporada, com manoreductors, manòmetres i vàlvules de regulació i seccionament.
- Instal·lació d'aire comprimit.
- Màquina mecànica o pneumàtica per a la fixació d'extintors a banc de treball.
- Instal·lació per a proves de baixa pressió a extintors, amb acoblaments condicionats a cada extintor que realitzen aquestes proves, dotada d'una bomba capaç d'aportar una pressió fins a 50 kg/cm².
- En el cas de realitzar recàrregues d'extintors de CO₂, bomba de transvasament de CO₂, amb manòmetres indicadors de pressió d'entrada i sortida de CO₂, i vàlvula de Seguretat per sobrepressió. Així com, instal·lació fixa per a proves, dotada d'una bomba capaç d'aportar una pressió fins a 300kg/cm².
- Eines i equips auxiliars que compleixin la normativa vigent en matèria de Seguretat laboral (claus fixes, claus angleses, claus especials per a l'obertura i tancament de vàlvules d'extintor, etc...)

Certificat de qualitat:

Certificat de qualitat del sistema de gestió de la qualitat implantat, emès per una entitat de certificació acreditada (s'accepta UNE-EN ISO 9001).