



Taller, fixe o mòbil, de recarrega i manteniment, dotat com a mínim del següent equipament:

- Tremuja i embocadura de pols per a ompliment d'extintors de pols.
- Bàscula amb força mínima de fins a 150kg.
- Instal·lació d'aportació d'agent propulsor admesos en norma per a pressurització d'extintors de pols de pressió incorporada, com manoreductors, manòmetres i vàlvules de regulació i seccionament.
- Instal·lació d'aire comprimit.
- Màquina mecànica o pneumàtica per a la fixació d'extintors a banc de treball.
- Instal·lació per a proves de baixa pressió a extintors, amb acoblaments condicionats a cada extintor que realitzen aquestes proves, dotada d'una bomba capaç d'aportar una pressió fins a 50 kg/cm².
- En el cas de realitzar recàrregues d'extintors de CO₂, bomba de transvasament de CO₂, amb manòmetres indicadors de pressió d'entrada i sortida de CO₂, i vàlvula de Seguretat per sobrepressió. Així com, instal·lació fixa per a proves, dotada d'una bomba capaç d'aportar una pressió fins a 300kg/cm².
- Eines i equips auxiliars que compleixin la normativa vigent en matèria de Seguretat laboral (claus fixes, claus angleses, claus especials per a l'obertura i tancament de vàlvules d'extintor, etc...)