



## NOTA ACLARIDORA SOBRE L'OBLIGATORIETAT D'APLICACIÓ DE LA NORMA UNE 60670:2014 EN INSTAL·LACIONS RECEPTORES

---

Mitjançant Resolució de 2 de juliol de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa (BOE de 16 de juliol de 2015) es va actualitzar el llistat de normes de la instrucció tècnica complementària ITC-ICG 11 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.

Aquesta resolució, que té efectes des de l'endemà de la publicació, estableix que "Quan es substitueix o modifica una norma per una nova versió, a efectes d'aplicació, es poden utilitzar les dues versions fins que finalitzi el període de coexistència de la nova versió". En la mateixa resolució es marca la data límit de coexistència, que finalitza per a les de recent modificació el 2 de gener del 2016.

Donat que poden haver instal·lacions dissenyades i/o executades durant el període de convivència de les dues versions de la norma i que encara no es troben en servei, cal aclarir els criteris a adoptar en aquests casos pels diferents agents implicats:

- 1) Si el certificat de la instal·lació té data anterior o igual al 2 de gener de 2016, fins el 30 de setembre de 2016 l'empresa distribuïdora de gas podrà posar en servei la instal·lació receptora tant si aquesta ha estat executada amb la versió de la norma UNE 60670 de l'any 2005 o la de l'any 2014.

A partir del 30 de setembre de 2016, amb independència de la data del certificat de la instal·lació, l'empresa distribuïdora de gas només podrà fer la posada en servei d'aquelles instal·lacions executades d'acord amb la norma UNE 60670:2014.

- 2) Donades les dificultats del mercat per poder subministrar limitadors de cabal per aparells de cocció domèstica, fins que no es comuniqui l'anul·lació explícita d'aquest apartat d'aquesta nota, l'empresa distribuïdora de gas podrà posar en servei la instal·lació receptora si la instal·lació ha estat executada d'acord amb la norma UNE 60670:2014 però no disposa d'aquest element, sempre que quedi reflectit al certificat de la instal·lació aquest fet, així com el compromís de l'empresa instal·ladora de procedir a la seva instal·lació abans del 30 de setembre de 2016.

El Cap del Servei de Seguretat d'Instal·lacions

Florenci Hernandez

Barcelona, 15 de febrer de 2016